



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dps.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

№1

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від « 12 » 04 2021 року

№ 12.2-18-1 / 7063

Об'єкт експертизи: Лічильник електроенергії типу NIK 2102

виготовлені у відповідності із - Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94, Сертифікат перевірки типу № UA.TR.014.8.01158-21 Rev.O, виданий ДП «Вінициястандартметрологія» 19.03.2021 року

Код за ДКПП: 33.20.63.700, **УКТЗЕД:** 9028301100

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Використовуються для обліку електроенергії в будь яких галузях. Оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: Україна, ТОВ «НИК-ЕЛЕКТРОНІКА». Фактична адреса: 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденко, 19. Юридична адреса: 04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 13 А, приміщення 606, тел./факс: +38 (044) 498-06-19, e-mail: info@nikel.com.ua

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «НИК-ЕЛЕКТРОНІКА», Україна, 04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка буд. 13 А, приміщення 606, тел./факс: +38 (044) 498-06-19, e-mail: info@nikel.com.ua, код за ЄДРПОУ 33401202

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Лічильник електроенергії типу NIK 2102 відповідають встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: при використанні обладнання на підприємствах: рівень напруженості ЕМП 50 Гц за електричною складовою (ДР) -5кВ/м, за магнітною складовою – 1,4 кА/м згідно ДСН 3.3.6.096-2002 «Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів»; при використанні обладнання у побуті: рівень напруженості електричного поля 50 Гц – до 0,5 кВ/м відповідно до «Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань», затв. Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01 серпня 1996 № 239, зареєстр. в Мінюсті України 29 серпня 1996 р. за № 488/1513.